



**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA: CCL Container, S. A. de C. V. PERIODO: 25-Sep-2014 24-Mar-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: SEMESTRAL **RO-007**

Equipo empleado: Fluke  
 Fecha de calibración: 20/06/2013 12:00:00a.m.  
 Certificado de calibración: 27427

**PERFIL DE POTENCIAL**

Numero: 1  
 Ubicación: A LA ENTRADA DE ODORIZACION  
 VCC-CSE (volts): -1.28  
 VCA-CSE (volts): 0.50  
 Observaciones: 0+000-----



Numero: 2  
 Ubicación: A LA SALIDA DE ODO  
 VCC-CSE (volts): -1.16  
 VCA-CSE (volts): 0.90  
 Observaciones: -----



Numero: 3  
 Ubicación: ANTES DE CRUZAR CARRTERA  
 VCC-CSE (volts): -1.53  
 VCA-CSE (volts): 0.80  
 Observaciones: 0+833.6-----



Numero: 4  
 Ubicación: DESPUES DE CRUZAR  
 VCC-CSE (volts): -1.52  
 VCA-CSE (volts): 1.00  
 Observaciones: 0+885.47-----



Numero: 5  
 Ubicación: ANTES DE CRUZAR carrt 57  
 VCC-CSE (volts): -1.48  
 VCA-CSE (volts): 0.90  
 Observaciones: 1+484.46-----



Numero: 6  
 Ubicación: DESPUES DE CRUZAR  
 VCC-CSE (volts): -1.53  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones: 1+ 536.34-----



Numero: 7  
 Ubicación: ANTES DE LA CASETA DE USUARIO  
 VCC-CSE (volts): 0.00  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones: 1+963.00 SIN ACCESO---

imagen no disponible

Numero: 8  
 Ubicación: CASETA DE USUARIO  
 VCC-CSE (volts): -1.52  
 VCA-CSE (volts): 0.60  
 Observaciones: 1+920.00--



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 25-Aug-2015  
 Fecha de aprobación: 31-Aug-2015  
 Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos  
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	CCL Container, S. A. de C. V.	PERIODO:	25-Sep-2014 24-Mar-2015	<b>REV. 0</b> <b>RO-007</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	<b>SEMESTRAL</b>	

**CONTINUIDAD ELECTRICA**

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
CCL Container	Aisla bien	N/A	ANTES DE ENTRAR A USUARIO 2" #300 8 AISLADORES

<b>Rev. No./ Resp.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha de registro:</b>	25-Aug-2015
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	<b>Fecha de aprobación:</b>	31-Aug-2015
			<b>Elaborado por:</b>	Elioenai Cruz Berruecos
			<b>Aprobado por:</b>	Carlos Carranza Gutierrez