




REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	<u>CCL Container, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	RO-007


Equipo empleado: FLUKE 87 V
 Fecha de calibración: 21/06/2013
 Certificado de calibración: 27457

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
 Ubicación: A LA ENTRADA DE ODORIZACION
 VCC-CSE (volts): -1.46
 VCA-CSE (volts): 79.00
 Observaciones: 0+000



Numero: 2
 Ubicación: A LA SALIDA DE ODORIZACION
 VCC-CSE (volts): -1.46
 VCA-CSE (volts): 147.00
 Observaciones: 0+002.5



Numero: 3
 Ubicación: ANTES DE CRUZAR CARRT 57
 VCC-CSE (volts): -1.50
 VCA-CSE (volts): 148.00
 Observaciones: 0+833.6



Numero: 4
 Ubicación: DESPUES DE CRUZAR CARRT 57
 VCC-CSE (volts): -1.51
 VCA-CSE (volts): 114.00
 Observaciones: 0+885.47



Numero: 5
 Ubicación: ANTES DE CRUZAR CARRT 57
 VCC-CSE (volts): -1.50
 VCA-CSE (volts): 115.00
 Observaciones: 1+484.46



Numero: 6
 Ubicación: DESPUES DE CRUZAR CARRT 57
 VCC-CSE (volts): -1.51
 VCA-CSE (volts): 117.00
 Observaciones: 1+ 536.34



Numero: 7
 Ubicación: ANTES DE CASETA DE USUARIO
 VCC-CSE (volts): -1.50
 VCA-CSE (volts): 118.00
 Observaciones: 1+963.00



Numero: 8
 Ubicación: CASETA DE USUARIO
 VCC-CSE (volts): -1.51
 VCA-CSE (volts): 115.00
 Observaciones: 1+920.00



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20/09/2013 03:23:20p.m.
 Fecha de aprobación: 24/09/2013 03:16:35p.m.
 Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	<u>CCL Container, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	RO-007

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
CCL CONTAINER	Aisla bien	Aisla bien	ANTES DE ENTRAR A USUARIO 2" #300 8 AISLADORES

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	<u>20/09/2013 03:23:20p.m.</u>
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>	Fecha de aprobación:	<u>24/09/2013 03:16:35p.m.</u>
			Elaborado por:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>
			Aprobado por:	<u>Carlos Carranza Gutierrez</u>