



**REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS**

**IGASAMEX**

<b>Sistema:</b> CCL Container, S. A. de C. V.	<b>Periodo:</b> 25-Dec-2015 al 24-Mar-2016	<b>REV. 0</b>
<b>Frecuencia:</b> Trimestral	<b>Ficha:</b> RO-VS-01-207-000-M3-88	<b>RO-VS-01</b>

**Estación: [ 207-001 ] Interconexión** **Cliente: INTERCONEXIÓN**

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
VS-1	F CONTROMATI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	KF Contromatics, Ansi 300
VS-2	F CONTROMATI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	KF Contromatics, Ansi 300

**Estación: [ 207-003 ] CCL Container** **Cliente: CCL CONTAINER, S.A. DE C.V.**

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
VB-1-CCL	Roscada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Roscada 1" NPTM,
VB-2-CCL	Ansi 300	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	KF Contromatics No. Serie; 319015 Ansi 300
VB-3-CCL	Ansi 300	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	KF Contromatics No. Serie; 319022 Ansi 300
VB-4-CCL	Ansi 300	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	KF Contromatics No. Serie; 319018 Ansi 300
VB-5-CCL	Ansi 300	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	KF Contromatics No. Serie; 319016 Ansi 300
VB-6-CCL	Roscada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Riscada 2" NPTM,

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 07-May-2016

**Fecha de aprobación:** 07-May-2016

**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos

**Autorizadopor:** Carlos Carranza Gutierrez