



REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Alejandro Campos Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": CASETA PROTEINOL KM 9+00

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.5000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 246.9600000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05/02/2013 01:36:56p.m.

Fecha de aprobación: 08/02/2013 05:59:47p.m.

Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal