



SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	Julio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Alejandro Campos Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: _____ **COVEMEX**

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	OK
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	1 EN BUEN ESTADO
Soportería	OK
Manómetros	OK
Área en general	EN BUEN ESTADO Y LIMPIA



Extintores:

Estado físico	NO SE OBSERVA CORROSION
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	20/08/2011
Proximo llenado	20/08/2012
Observaciones:	

Usuario: _____ **INTERCONEXION**

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	OK
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	2 ENBUEN ESTADO
Soportería	OK
Manómetros	OK
Área en general	EN BUEN ESTADO Y LIMPIA



Extintores:

Estado físico	NO SE OBSERVA CORROSION
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	30/12/2011
Proximo llenado	30/12/2012
Observaciones:	SE COMBIO CONO DE VIENTO Y VASTIDOR

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____ 03/08/2012 06:32:50p.m.
Fecha de aprobación: _____ 07/08/2012 03:30:32p.m.
Elaborado por: _____ Alejandro Campos Hernandez
Aprobado por: _____ Bernardo Ortega Vidal



SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	Julio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Alejandro Campos Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: PROTEINOL

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	OK
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	1 EN BUEN ESTADO
Soportería	OK
Manómetros	OK
Área en general	EN BUEN ESTADO Y LIMPIA



Extintores:

Estado físico	NO SE OBSERVA CORROSION
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	30/12/2011
Proximo llenado	30/12/2012
Observaciones:	

Usuario: SANIVEX

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	OK
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	1 EN BUEN ESTADO
Soportería	OK
Manómetros	OK
Área en general	EN BUEN ESTADO Y LIMPIA



Extintores:

Estado físico	NO SE OBSERVA CORROSION
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	30/12/2011
Proximo llenado	30/12/2012
Observaciones:	SE CAMBIO GABINETE DE EXTINTOR Y SE COLOCO BASE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03/08/2012 06:32:50p.m.
Fecha de aprobación: 07/08/2012 03:30:32p.m.
Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal