



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Jul-2015	25-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Proteinol

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 4.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 319.00

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0125

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,037

Fecha de registro: 21-Nov-2015
Fecha de aprobación: 23-Nov-2015
Elaborado por: Mateo Guapo Cerca
Aprobado por: Hernán Arias Morales




IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Jul-2015	25-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-004



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,037

Fecha de registro: 21-Nov-2015

Fecha de aprobación: 23-Nov-2015

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: Hernán Arias Morales