



REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Mateo Guapo Cerca</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": CASETA PROTEINOL KM 9+00

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 2.0000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 251.8600000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0100000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18/11/2013 09:28:17p.m.

Fecha de aprobación: 02/12/2013 01:59:09p.m.

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares