



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V. PERIODO: 26-Oct-2014 25-Jan-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Mateo Guapo Cerca FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG1:** PCV-3.01 COVEMEX, SA DE CV  
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: SIN PROBLEMA Sello del piloto y regulador: correcto  
 Estado fisico: buenas condiciones  
 Observaciones: despues de medidor fisher 627 S/N 20258553

**TAG2:** PCV-3.02 COVEMEX, SA DE CV  
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: EN BYPASS GISHER 627 S/N 20258552

**TAG3:** PCV-1.01 PROTEINAS Y OLEICOS, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: DESPUES DE MEDIDOR S/N 17E97 EZR,  
PILOTO.PRX120 S/N 7214945

**TAG4:** PCV-1.02 PROTEINAS Y OLEICOS, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: EN BYPASS S/N 17E97, PILOTO PRX120 s/N  
7214939

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Sep-2015  
 Fecha de aprobación: 05-Oct-2015  
 Elaborado por: Mateo Guapo Cerca  
 Aprobado por: Hernán Arias Morales



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Oct-2014 25-Jan-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG5:** PCV-2.01 SANIVEX, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: DESPUES DE MEDIDOR 627/142

**TAG6:** PCV-2.02 SANIVEX, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: EN BYPASS 627/142

**TAG7:** PCV-4.01 HONDA DE MEXICO SA DE CV

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: L1 EZR S/N 20979840, PILOTO PRX120  
341439712

**TAG8:** PCV-4.02 HONDA DE MEXICO SA DE CV

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: L2 EZR S/N 209798439, PILOTO PRX120  
341439719

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 07-Sep-2015

**Fecha de aprobación:** 05-Oct-2015

**Elaborado por:** Mateo Guapo Cerca

**Aprobado por:** Hernán Arias Morales



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Oct-2014 25-Jan-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

**TAG9:** PCV-0.01 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: L1 1ER PASO EZR S/N 20992199, PILOTO  
PRX120 z218036, MONITOR PRXAP-120 S/N  
341340110

**TAG10:** PCV-0.02 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: L2 1ER PASO EZR s/n 20992190, PILOTO  
PRX120 z218040, MONITOR PRXAP-120 S/N  
341340108

**TAG11:** PCV-0.03 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 390 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: L1 2DO PASO EZR S/N 20992188, PILOTO  
PRX120 S/N 341439710

**TAG12:** PCV-0.04 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 390 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: L2 2DO PASO EZR S/N 20992189, PILOTO  
PRX120 S/N 34144416

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Sep-2015

Fecha de aprobación: 05-Oct-2015

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: Hernán Arias Morales