



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Jul-2015 25-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PCV-0.01 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: OK

Observaciones: L1 1ER PASO EZR SN 20992191, PILOTO
PRX120 7218036, MONITOR PRXAP125
341340110

TAG2: PCV-0.02 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: L2 1ER PASO EZR SN 20992190, PILOTO
PRX120 7218040, MONITOR PRXAP125
341340108

TAG3: PCV-0.03 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: L1 1ER PASO EZR SN 20992188, PILOTO
PRX120 341439720

TAG4: PCV-0.04 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: L2 1ER PASO EZR SN 20992189, PILOTO
PRX120 341144416

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21-Nov-2015

Fecha de aprobación: 23-Nov-2015

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: Hernán Arias Morales



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Jul-2015	25-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-006

TAG5: PCV-4.01 HONDA DE MEXICO SA DE CV

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: L1 1ER PASO EZR SN 20979840, PILOTO
PRX120 341439712

TAG6: PCV-4.02 HONDA DE MEXICO SA DE CV

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: L2 1ER PASO EZR SN 20979839, PILOTO
PRX120 341439719

TAG7: PCV-3.01 COVEMEX, SA DE CV

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: DESPUES DE MEDIDOR 627 S/N 20258553

TAG8: PCV-3.02 COVEMEX, SA DE CV

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: BYPASS 627 S/N 20258552

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21-Nov-2015

Fecha de aprobación: 23-Nov-2015

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: Hernán Arias Morales



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Jul-2015	25-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-006

TAG9: PCV-2.01 SANIVEX, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: DESPUES DE MEDIDOR 627 S/N 627/142

TAG10: PCV-2.02 SANIVEX, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: BYPASS 627 S/N 627/142

TAG11: PCV-3.01 PROTEINAS Y OLEICOS, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: DESPUES DE MEDIDOR EZR 2X1 S/N 17E97
PILOTO S/N 7214945

TAG12: PCV-3.02 PROTEINAS Y OLEICOS, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 285 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: BUPASS EZR 2X1 S/N 17E97 PILOTO S/N
7214939

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21-Nov-2015

Fecha de aprobación: 23-Nov-2015

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: Hernán Arias Morales