



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Alejandro Campos Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: 4.01 COVEMEX
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA EN LINEA PRINCIPAL L1

TAG: 1.04 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 380 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA EN LINEA 2 2do PASO

TAG: 4.02 COVEMEX
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA EN BY PASS L2

TAG: 2.01 PROTEINOL
 Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA EN LINEA PRICIPAL L1

TAG: 1.01 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA EL LINEA 1 1er PASO

TAG: 2.02 PROTEINOL
 Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA EN BY PASS L2

TAG: 1.02 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA EN LINEA 2 1er PASO

TAG: 3.01 SANIVEX
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA EN LINEA PRINCIPAL L1

TAG: 1.03 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 380 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA EN LINEA 1 2do PASO

TAG: 3.02 SANIVEX
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA EN BY PASS L2

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 03/08/2012 06:36:14p.m.
Fecha de aprobación: 07/08/2012 03:28:43p.m.
Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal