



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Jan-2016 25-Apr-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Ismael de Santiago Martinez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1:	PCV-01	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	380 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

TAG2:	PCV-02	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	395 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

TAG3:	PCV-01	Cliente:	COVEMEX, SA DE CV
Punto de ajuste:	27 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

TAG4:	PCV-02	Cliente:	COVEMEX, SA DE CV
Punto de ajuste:	25 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

TAG5:	PCV-01	Cliente:	SANIVEX, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

TAG6:	PCV-02	Cliente:	SANIVEX, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	27 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-Oct-2016

Fecha de aprobación: 27-Oct-2016

Elaborado por: Ismael de Santiago Martinez

Aprobado por: Jorge Alberto Morales Martínez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Jan-2016 25-Apr-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Ismael de Santiago Martinez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG7:	PCV-01	Cliente:	HONDA DE MEXICO SA DE CV
Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

TAG8:	PCV-02	Cliente:	HONDA DE MEXICO SA DE CV
Punto de ajuste:	42 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

TAG9:	PCV-01	Cliente:	PROTEINAS Y OLEICOS, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	280 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

TAG10:	PCV-02	Cliente:	PROTEINAS Y OLEICOS, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	265 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-Oct-2016

Fecha de aprobación: 27-Oct-2016

Elaborado por: Ismael de Santiago Martinez

Aprobado por: Jorge Alberto Morales Martínez