



REPORTE SEMANAL DE CONDICIONES DE OPERACIÓN

IGASAMEX

Sistema: Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	Periodo: 26-Jun-2015 al 25-Jul-2015	REV. 0 RO-CO-01
Estación: [229-000] - Interconexión Apaseo	Ficha: RO-CO-01-229-000-M1-81	
Cliente: INTERCONEXIÓN	Año: 2015 Mes: Julio	

Semana: 01-07

Presión a la Entrada de ERM (PSIG)

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	02-Jul-2015	760.00	1,200.00	0.63	
Mínimo	06-Jul-2015	576.00	500.00	1.15	
Promedio	22-Jul-2015	667.00	600.00	1.11	

Temperatura a la Entrada de ERM (°C)

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	23-Jul-2015	23.00	0.00	0.00	
Mínimo	05-Jul-2015	20.90	0.00	0.00	
Promedio	22-Jul-2015	21.81	20.00	1.09	

Flujo de la ERM (m3/hr)

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	20-Jul-2015	5,500.00	11,055.00	0.50	
Mínimo	11-Jul-2015	3,112.00	698.00	4.46	
Promedio	22-Jul-2015	4,266.00	11,055.00	0.39	

Balance Volumétrico (m3/semana)

Interconexión (m3)	Usuarios	% Desviación	Comentarios
3,175,578.00	3,185,175	-0.30	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Sep-2015
Fecha de aprobación: 05-Oct-2015
Elaborado por: Mateo Guapo Cerca
Autorizado por: Hernán Arias Morales