



**REPORTE SEMANAL DE CONDICIONES DE OPERACIÓN**

**IGASAMEX**

<b>Sistema:</b> Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	<b>Periodo:</b> 26-May-2014 al 25-Jun-2014	REV. 0 RO-CO-01
<b>Estación:</b> [229-301] - Covemex	<b>Ficha:</b> RO-CO-01-229-301-M1-68	
<b>Cliente:</b> COVEMEX, SA DE CV	<b>Año:</b> 2014 <b>Mes:</b> Junio	

**Semana: 01-07**

**Presión a la Entrada de ERM (PSIG)**

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	05-Jun-2014	27.00	27.00	1.00	
Mínimo	05-Jun-2014	27.00	27.00	1.00	
Promedio	05-Jun-2014	27.00	27.00	1.00	

**Temperatura a la Entrada de ERM (°C)**

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	05-Jun-2014	22.00	24.00	0.92	
Mínimo	05-Jun-2014	18.00	17.00	1.06	
Promedio	05-Jun-2014	20.00	21.00	0.95	

**Flujo de la ERM (m3/hr)**

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	05-Jun-2014	0.00	0.00	0.00	
Mínimo	05-Jun-2014	0.00	0.00	0.00	
Promedio	05-Jun-2014	0.00	0.00	0.00	

**Balance Volumétrico (m3/semana)**

Interconexión (m3)	Usuarios	% Desviación	Comentarios
78,000.00	77,000	0.00	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 05-Jun-2014

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Mateo Guapo Cerca

**Autorizado por:** Rolando Velazquez Ramirez