



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES

Sistema: Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	Periodo: 26-Abr-2015 al 25-Oct-2015	REV. 0
Fecha: 01-Dec-2015	Precio Gas: 0.00	Ficha: RO-DF-02-1-229-000-M6-14
		RO-DF-02

Equipo Utilizado: hunter Pro	Fecha Calibración: 15-mar-15	No. Serie: LV001					
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas m3 / año	Perdidas pesos / año
1	PROTEINOL	Conectores de Instrumentacion	50	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
Perdidas Totales:						0.00	0.00



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-Dec-2015
Fecha de aprobación: 07-Dec-2015
Elaborado por: Mateo Guapo Cerca
Autorizado por: Hernán Arias Morales