




IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES

Sistema: Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	Periodo: 26-Oct-2013 al 25-Oct-2014	REV. 0
Fecha: 05-Jun-2014	Precio Gas: 4,500.00	Ficha: RO-DF-02-229-000-A1-6
		RO-DF-02

Equipo Utilizado: BACHARA	Fecha Calibración: 15/ENE14	No. Serie: gs2014					
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas m3 / año	Perdidas pesos / año
1	PROTEINOL	Conectores de Instrumentacion	400	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
Perdidas Totales:						0.00	0.00



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05-Jun-2014

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez