



REPORTE ANUAL DE SISTEMA DE TIERRAS

IGASAMEX

Sistema: Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	Periodo: 26-Oct-2015 al 25-Oct-2016	REV. 0
	Ficha: RO-IE-01-229-000-A1-85	RO-IE-01

Estación: [229-147] Proteinol

Cantidad de Varillas: 4
 Tipo de Pararrayos:

Estado Físico de Instalaciones

a) Empalmes mecánicos de cables:
 b) Varillas de tierra:
 c) Registros de varilla:

Valor de Resistencia del Sistema de Tierras: 0 Ω

*Para varillas independientes el valor debe estar comprendido entre 0 y 25 ohms
 *Para varillas en red el valor debe ser menor a 10 ohms

Equipo de Medición

a) Marca:
 b) Modelo:
 c) No. de Serie:
 d) Fecha de calibración:



Comentarios Generales:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 16-May-2016

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Autorizado por: Hernán Arias Morales