

No. DE REPORTE	RT	FECHA	HORA	¿CON QUIEN TENGO EL GUSTO?	SU NUMERO TELEFONICO?	DE QUE EMPRESA NOS LLAMA?
1	PCM	04/06/2012	11:05	PABLO LOPEZ	045-222536-0391	SOCIENI
2	VSC	04/06/2012	12:09	PABLO LOPEZ	045-222536-0391	CORDOGAS
3	CCR	07/06/2012	11:30	DIONICIO GARCIA GUTIERREZ	01 712 122 9500	REICHHOLD DE MEXICO
4	LCR	08/06/2012	13:39	RODOLFO LOPEZ	01664-2551204	PALL MEXICO MANUFACTURING

PARA UBICAR EL SITIO EXACTO DE LA EMERGENCIA ME PUEDE DECIR:

ME PUEDE DESCRIBIR EN QUE CONSISTE LA EMERGENCIA	¿EN QUE MUNICIPIO O COMUNIDAD SE ENCUENTRA?	¿EN QUE ESTADO DE LA REPUBLICA?	ME PUEDE PROPORCIONAR ALGUN PUNTO DE REFERENCIA?
ES UN FUERTE RUIDO	TEXMELUCAN	PUEBLA	EN LA INTERCONEXION
HOJA DE PRESION EN EL SISTEMA	CORDOBA	VERACRUZ	EN INDUSTRIAL PATRONA
TIENE UNA FUGA LA VALVULA DE LA CASETA	ATLACOMULCO	ESTADO DE MEXICO	ZONA INDUSTRIAL
OLOR A GAS	TIJUANA	BAJA CALIFORNIA	PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO CALLE COLINAS

SU REPORTE SERA ATENDIDO POR EL OPERADOR CORRESPONDIENTE . ¿DESEA COMENTAR ALGO MAS ?	SE DIO AVISO A :	SE NOTIFICO A :
SIMULACRO	11:07 T.S.U. EDGAR FERNANDEZ SE ENLAZO	
SIMULACRO	ING. PABLO LARA 12:10 NO CONTESTO, ING. PABLO LARA 12:11 NO CONTESTO. 12:11 ING. PABLO LARA SE REPORTO A OFINTEL Y SE ENLAZO LLAMADA	
NO	11:33 ING. KAREL CRUZ HERNANDEZ SE DIO AVISO	11:35 ING. JOSE TRINIDAD RUIZ SE DIO AVISO 11:36 ING. OSVALDO UGALDE SE DIO AVISO , 11:37 ING. EDGAR MAYORGA VILLEGAS SE DIO AVISO ; 11:39 ING. PABLO LOPEZ SE DIO AVISO, 11:40 ING. GUILLERMO HERNANDEZ SE DIO AVISO, 11:43 T.S.U. JESUS MERAZ SE DIO AVISO
NO	13:41 ING. HERNAN ARIAS SE DIO AVISO 13:44 ING. JESUS MERAZ SE DIO AVISO	13:45 ING. JOSE TRINIDAD RUIZ SE DIO AVISO, 13:46 ING. OSVALDO UGALDE NÚMERO OCUPADO, 13:47 ING. EDGAR MAYORGA SE DIO AVISO EL ING. INDICA QUE ÉL LE DARA AVISO AL ING. OSVALDO UGALDE, 13:48 ING. PABLO LOPEZ SE DIO AVISO, 13:50 ING. GUILLERMO HERNANDEZ SE DIO AVISO

REPORTE DEL OPERADOR

REPORTE DE LLEGADA AL SITIO (Nombre del operador y hora)	TIEMPO DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA	REPORTE DE TERMINO DE LA EMERGENCIA (Nombre del operador y hora)	PUESTO	SITUACION DE LA EMERGENCIA
11:19 T.S.U. EDGAR FERNANDEZ	14 MINUTOS	11:39 EDGAR FERNANDEZ	OPERADOR	FALLARON LOS REGULADORES Y SE REALIZO MANTENIMIENTO
12:28 ING. JUAN PABLO LARA	19 MINUTOS	12:33 ING. JUAN PABLO LARA	OPERADOR	FUE UNA FALLA DE UN REGULADOR, LA EMERGENCIA ESTA CONTROLADA
11:44 ING. KAREL CRUZ HERNANDEZ	14 MINUTOS	12:08 ING. KAREL CRUZ HERNANDEZ	OPERADOR	RELEVO DE VALVULA DE SEGURIDAD POR FALLA DE UN REGULADOR, NO PROCEDE A SUSPENDER EL SUMINISTRO, SE SUCCIONO EL REGULADOR QUE TENIA LA FALLA.
14:10 ING. LUIS ALBERTO MEDINA	31 MINUTOS	14:17 ING. ALBERTO MEDINA 14:26 ING. JESUS MERAZ	OPERADOR	SOLO FUE UNA FALSA ALARMA. INDICA QUE LA EMERGENCIA NO ES DE IGASAMEX

OBSERVACIONES	TIEMPO DE DURACIÓN DE LA EMERGENCIA
	34 MINUTOS
	24 MINUTOS
EL ING. EDGAR MAYORGA INDICA QUE ES UN SIMULACRO	38 MINUTOS
13:53 EL ING. JESUS MERAZ SOLICITO ENLAZAR CON LA PERSONA QUE REPORTO LA EMERGENCIA	38 MINUTOS