



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Unión Minera del Sur, S. A. de C. V.	PERIODO:	Julio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Rolando Velazquez Ramirez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: UNIMISUR C.M

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	NO CUENTA CON ELLOS
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUEN ESTADO
Pintura de tubería	BUENA CONDICION
Paneles solares	N/A
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BIEN
Área en general	Bien



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	01/05/2012
Proximo llenado	01/05/2013
Observaciones:	

Usuario: UNIMISUR c.u

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	NO CUENTA CON ELLOS
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUEN ESTADO
Pintura de tubería	BUENA CONDICION
Paneles solares	N/A
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BIEN
Área en general	



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	01/05/2012
Proximo llenado	01/05/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10/10/2012 02:36:46p.m.
Fecha de aprobación: 10/10/2012 03:28:26p.m.
Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez
Aprobado por: Neftalí López