



Siendo las 09:30 horas del día 20 de agosto de 2014, el (los) verificador(es) de Compañía de Inspección Mexicana, S.A. de C.V., Ricardo Estrada Cruz y quien(es) se identifica(n) con la(s) credencial(es) vigente(s) expedida(s) para las actividades relativas a la Unidad de Verificación, se presenta(n) en el Sistema de transporte de gas natural para usos propios, propiedad de Naturatek, S.A. de C.V., con domicilio en km 6 Carretera Salamanca - La Ordeña, C.P. _____, Municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, con el objeto de realizar la verificación de la conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SECRE-2010 según la oferta de servicios CIM-002b/DV/14, encontrándose presente el Sr. Bernardo Ortega Vidal, quien se identifica con credencial para votar No. 2109096502210, vigente y expedida por EI IFE, en su carácter de Representante para la verificación, se le hace saber el derecho que tiene de designar dos testigos para que corroboren lo actuado durante la verificación, los que en su rebeldía serán designados por el (los) verificador(es), o se asentará la falta de los mismos y la causa si se diera el caso. Los testigos designados por el Sr. Bernardo Ortega Vidal son Mateo Guapo Cerca y Emanuel Sandoval López, quienes se identifican con credencial para votar No. 0336069414454 vigente y expedida por EI IFE, el primero de ellos, y con credencial para votar No. 0958113283481 vigente y expedida por EI IFE, el segundo de ellos.-----
Se procede a efectuar la verificación de la conformidad, detectándose lo siguiente:-----

Durante la verificación periódica de la Operación, Mantenimiento y Seguridad del Sistema de Transporte de Gas Natural para usos propios, propiedad de Naturatek, S.A. de C.V. (El Permisionario), operado por Igasamex Bajío, S. de R.L. C.V. (El Operador), bajo el permiso G/240/TUP/2010, correspondiente al periodo de verificación de agosto de 2013 a julio de 2014, de acuerdo a los requerimientos de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SECRE-2010, se documenta lo siguiente:

De la verificación física:

- Se realizó el recorrido del trayecto del sistema sin detectarse No Conformidad alguna.
- En relación a los señalamientos para localizar el trayecto del ducto enterrado, se observó que en el cruce con carretera del km 0+791, de la tubería de polietileno, faltaba señalización aguas abajo de dicho cruce, lo cual fue corregido por el Operador. En el caso de los señalamientos retirados en el cruce con la Autopista Salamanca - León, aproximadamente entre el km 1+305 al km 1+704, estos serán restituidos por la contratista de la SCT que realiza la construcción de la Autopista al terminar los trabajos en este cruce, de acuerdo a los compromisos establecidos entre la contratista y el Operador.
- En la ERM de interconexión se observa que el sistema pararrayos ha sido dañado por actos de vandalismo, de lo cual el Operador ha iniciado la cotización para restituir los cables de cobre sustituidos.

De la verificación documental:

- El representante para la verificación entrega información relativa a la Operación, Mantenimiento y Seguridad del Sistema, en medios electrónicos para su revisión, y concluir la evaluación de la conformidad en el periodo arriba mencionado.

El Representante para la verificación, haciendo uso del derecho que le asiste para hacer observaciones a la presente acta, manifiesta que:-----

Av. Ejército Nacional 80
Col. Anzures
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P. 11590
México D.F.

Teléfonos: (55) 5531 0398
(55) 5255 1922
(55) 4777 5700
info@cimex.com.mx
http://www.cimex.com.mx



Número de acreditación N° UVSTPS-079.
Fecha de acreditación 2011-09-27.
Número de acreditación N° UVCRE-002.
Fecha de acreditación 2011-09-27.



Av. Ejército Nacional 80
Col. Anzures
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P. 11590
México D.F.

Teléfonos: (55) 5531 0398
(55) 5255 1922
(55) 4777 5700
info@climex.com.mx
http://www.climex.com.mx



Número de acreditación N° UVSTPS-079.
Fecha de acreditación 2011-09-27.
Número de acreditación N° UVCRE-002.
Fecha de acreditación 2011-09-27.



Firma: _____
Fecha: 21 de agosto de 2014
Nombre: Bernardo Ortega Vidal

Recibi copias con firmas autógrafas de la presente acta

Testigo
Nombre: Mateo Guapo Cerca
Firma: _____
Domicilio: Cto. La Guadalupeana 166, Rdcial. La Capilla
38022, Celaya, Guanajuato

Testigo
Nombre: Emanuel Sandoval López
Firma: _____
Domicilio: C. Jazmin 44, Col. Las Eras
36840, Irapuato, Guanajuato

Nombre: Bernardo Ortega Vidal
Firma: _____
Domicilio: Cto. Cedro de Chipre 111, Fracc Cípreses
Residencial, 36723, Salamanca, Guanajuato

Nombre: Ricardo Estrada Cruz
Firma: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Persona con quien se entendió la verificación de la conformidad

El (los) verificador(es)

El personal verificador hace saber a la persona con quien se entendió la verificación de la conformidad, el derecho que tiene de formular observaciones y ofrecer pruebas en relación con los hechos, por escrito, en el término de 5 días hábiles contados a partir de esta fecha.-----
No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la verificación de la conformidad a las 18:00 horas del 21 de agosto de 2014, en el mismo domicilio citado arriba, levantándose la presente acta, la cual previa lectura y ratificación de su contenido, firman al margen y al calce los que en ella intervinieron, dejándose copia simple con firmas autógrafas en poder del interesado, para los efectos legales a que hubiere lugar.-----

