



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Naturaltek S. A. de C. V.	PERIODO:	15-Oct-2013 14-Jan-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Naturaltek S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	señalizados
Pararrayos	no existen
Sistema de tierras	en buenas condiciones
Bardas y puertas	en buenas condiciones
Pintura de tubería	en buenas condiciones
Paneles solares	limpios
Soportería	en buenas condiciones
Manómetros	en buenas condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	recarga
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	24/6/2013
Proximo llenado	24 - Jun - 14
Observaciones:	

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buenas condiciones
Pararrayos	el cable que aterriza fue robado
Sistema de tierras	en buenas condiciones
Bardas y puertas	en buenas condiciones
Pintura de tubería	en buenas condiciones
Paneles solares	no existen
Soportería	en buenas condiciones
Manómetros	en buenas condiciones
Área en general	limpi y despejada



Extintores:

Estado físico	recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	24/6/2013
Proximo llenado	24 - Jun - 14
Observaciones:	

se programa reparación de pararrayos

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 24-Jun-2014

Fecha de aprobación: 13-Jul-2014

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Autorizado por: Mateo Guapo Cerca