



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Naturaltek S. A. de C. V. PERIODO: 15-Apr-2014 14-Jul-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: Naturaltek S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En buenas condiciones
 Pararrayos no existen
 Sistema de tierras en buenas condiciones
 Bardas y puertas en buenas condiciones
 Pintura de tubería en buenas condiciones
 Paneles solares en buenas condiciones
 Soportería en buenas condiciones
 Manómetros en buenas condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico recarga
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 9/6/2014
 Proximo llenado 1 - Jul - 15
 Observaciones:

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros En buenas condiciones
 Pararrayos el cable que aterriza fue robado
 Sistema de tierras en buenas condiciones
 Bardas y puertas en buenas condiciones
 Pintura de tubería en buenas condiciones
 Paneles solares no existen
 Soportería en buenas condiciones
 Manómetros en buenas condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 9 - Jun - 14
 Proximo llenado 9 - Jun - 15
 Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 09-Jul-2014
Fecha de aprobación: 13-Jul-2014
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Autorizado por: Mateo Guapo Cerca