



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA:	Naturaltek S. A. de C. V.	PERIODO:	15-Oct-2014	14-Jan-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** Naturaltek S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	30/06/2014
Proximo llenado	30/06/2015
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	robado el cable de aterrizamiento
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-06-01
Proximo llenado	2015-06-01
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 07-Sep-2015  
**Fecha de aprobación:** 07-Sep-2015  
**Elaborado por:** Bernardo Ortega Vidal  
**Autorizado por:** Mateo Guapo Cerca