



SISTEMA:	Naturaltek, S. A. de C. V.	PERIODO:	Abril 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: interconexion

Revisión de instalaciones:

Letreros	nuevos
Pararrayos	se encuentra robado el cable que los aterriza, se programa reparacion
Sistema de tierras	dañado
Bardas y puertas	en buen estado
Pintura de tubería	en buen estado
Paneles solares	n/a energia electrica
Soportería	en buenas condiciones
Manómetros	nuevos
Área en general	limpia y en buenas condiciones



Extintores:

Estado físico	nuevos
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	01/04/2012
Proximo llenado	01/04/2013

Observaciones:
 se programa reparacion del sistema de tierras dañado a causa de robo del cable

Usuario: Megafrescos

Revisión de instalaciones:

Letreros	nuevos
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	en buenas condiciones
Bardas y puertas	en buenas condiciones
Pintura de tubería	adecuada
Paneles solares	limpio
Soportería	en buenas condiciones
Manómetros	nuevos
Área en general	limpia



Extintores:

Estado físico	nuevo
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	01/04/2012
Proximo llenado	01/04/2013

Observaciones:
 la estacion se encuentra en buenas condiciones

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11/04/2012 01:09:22p.m.
Fecha de aprobación: 08/05/2012 12:04:47p.m.
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares