



SISTEMA:	Naturaltek, S. A. de C. V.	PERIODO:	Abril 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Interconexion

Revisión de instalaciones:

Letreros	en buenas condiciones
Pararrayos	robado el cable que los aterriza
Sistema de tierras	en buenas condiciones
Bardas y puertas	en buenas condiciones
Pintura de tubería	en buenas condiciones
Paneles solares	no existen
Sopotería	en buenas condiciones
Manómetros	nuevos
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	nuevos (recarga)
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	01/04/2012
Proximo llenado	30/04/2013

Observaciones:
 se aplica pintura en los castillos y cadenas amarillos

Usuario: Megafrescos

Revisión de instalaciones:

Letreros	nuevos
Pararrayos	no existen
Sistema de tierras	en buenas condiciones
Bardas y puertas	en buenas condiciones
Pintura de tubería	en buenas condiciones
Paneles solares	limpios
Sopotería	en buenas condiciones
Manómetros	nuevos
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	recarga
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	02/04/2012
Proximo llenado	30/04/2013

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13/06/2013 10:28:17a.m.
Fecha de aprobación: 14/06/2013 10:38:30a.m.
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez