



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Naturaltek S. A. de C. V. PERIODO: 15-Jan-2016 14-Apr-2016 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** Naturaltek S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras 0.2 ohms  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares N/A  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico En Buen Estado  
 Nivel de presión 1.7 Mpa  
 Fecha de llenado 2015-06-01  
 Proximo llenado 2016-06-01  
 Capacidad: 0  
 Observaciones: OK

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos En Buen Estado  
 Sistema de tierras 0.3 ohms  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares N/A  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico En Buen Estado  
 Nivel de presión 1.7 Mpa  
 Fecha de llenado 2015-06-01  
 Proximo llenado 2016-06-01  
 Capacidad: 0  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 23-Jun-2016  
**Fecha de aprobación:** 27-Jun-2016  
**Elaborado por:** Emmanuel Sandoval Lopez  
**Autorizadopor:** Mateo Guapo Cerca