



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Naturaltek S. A. de C. V.	PERIODO:	15-Apr-2016	14-Jul-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: Naturaltek S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	0.2 ohms
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	ok 16V
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	-
Proximo llenado	2016-05-31
Capacidad:	0
Observaciones:	OK

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En Buen Estado
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	N/A
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	-
Proximo llenado	-
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05-Aug-2016

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Autorizado por: Mateo Guapo Cerca