



| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--------|
| SISTEMA: | <u>Naturaltek, S. A. de C. V.</u> | PERIODO: | <u>Julio 2012</u> | REV. 0 |
| LLENADO POR: | <u>Bernardo Ortega Vidal</u> | FRECUENCIA: | <u>TRIMESTRAL</u> | RO-004 |

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": CASETA MEGRAFRESCOS

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Ausencia

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.00 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 0.00 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.00 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

EL SISTEMA SE ENCUENRTA SIN TRANSPORTA GAS, VALVULA CERRADA,
EL TANQUE DE ODORIZACION SE ENCUENTRA VACIO

8.- Evidencia:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 28/06/2012 11:52:08a.m.
 Fecha de aprobación: 05/07/2012 12:21:15p.m.
 Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
 Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares