



SISTEMA:	<u>Naturaltek, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": caseta de megafrescos

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Levemente detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.2000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 28.2800000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0100000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

se abre un poco mas la inyeccion de odorante

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31/01/2013 11:00:45a.m.
 Fecha de aprobación: 05/02/2013 12:05:12p.m.
 Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
 Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares