



SISTEMA: Naturaltek, S. A. de C. V. PERIODO: Abril 2013 REV. **0**  
 LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de Megafrescos

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Levemente detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 1.0000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 16.6200000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0600000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

Durante el mes de Abril el sistema permanece Cerrado.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03/07/2013 01:58:21p.m.  
 Fecha de aprobación: 05/07/2013 07:08:29p.m.  
 Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal  
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez