



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Naturaltek S. A. de C. V.	PERIODO:	15-Jul-2013	14-Oct-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": caseta de megafrescos

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Levemente detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.01

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 0.02

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.59

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:
el sistema permaneció cerrado Agosto y Septiembre, inicio transporte de gas el 8 de Octubre

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

1,480

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca