



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Naturaltek S. A. de C. V.	PERIODO:	15-Oct-2013	14-Jan-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-006

TAG1: PVR 0.01 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: en buenas

Estado fisico: en buenas condiciones

Observaciones: 1er paso linea 1

TAG5: PVR 1.01 **Naturaltek S.A. de C.V.**

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: en buenas condiciones

Observaciones: Linea principal

TAG2: PVR 0.02 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: en buenas

Estado fisico: en buenas condiciones

Observaciones: 2do paso linea 1

TAG6: PVR 1.02 **Naturaltek S.A. de C.V.**

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: en buenas condiciones

Observaciones: by pass

TAG3: PVR 0.03 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: en buenas

Estado fisico: en buenas condiciones

Observaciones: 1er paso linea 2

TAG4: PVR 0.04 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: en buenas

Estado fisico: en buenas condiciones

Observaciones: 2do paso linea 2

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 24-Jun-2014

Fecha de aprobación: 13-Jul-2014

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca