

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

# REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Naturaltek S. A. de C. V.			PERI	PERIODO: 15-Apr-2015 14-Jul-2015			
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal			FREC	FRECUENCIA: TRIMESTRA			RO-006
	TAG1: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PRV101 400 psig sin problemas buen estado EZR 2x1 30 % piloto	Placa de datos Sello del piloto y regulador:		ONEXIÓ	DN .		
	TAG2: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PRV102 90 psig Sin Problema  Buen Estado EZR 2x1 30 % piloto	Placa de datos Sello del piloto y regulador:		ONEXIÓ	DN .		
	TAG3: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PRV103 400 psig Sin Problema  Buen Estado EZR 2x1 30 % piloto	Placa de datos Sello del piloto y regulador:	-	ONEXIÓ	DN .		
	TAG4: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PRV104 90 psig Sin Problema  Buen Estado EZR 2x1 30 % piloto	Placa de datos Sello del piloto y regulador:		ONEXIÓ	DN		
Rev. No./ Resp.	Descr	ripción	Fecha	Fecha de regis	tro:	28-Jun-2015		
0/OUL		o nuevo	Nov-11					
			Fec	ha de aprobacio		28-Jun-2015		
				Elaborado		Bernardo Orteg		
				Aprobado	por:	Mateo Guapo (	Cerca	

**IGASAMEX** 

SISTEMA:

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

PERIODO: 15-Apr-2015

14-Jul-2015

REV. 0

Naturaltek S. A. de C. V.

LLENADO POR:		Bernardo Ortega Vidal		FRECUENCIA:		TRIMESTRAL	RO-006
	TAG5:	PRV201		Naturaltek S.A.	de C.V.		
	Punto de ajuste:	28 psig	Placa de datos:	Si			
	Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO			
	Estado fisico:	Buen Estado					
	Observaciones:	99H					
	TAG6: Punto de ajuste:	PRV202 28 psig	Placa de datos:	Naturaltek S.A.	de C.V.		
	Problemas de	Sin Problema	Sello del piloto	CORRECTO			
	control:	Duan Fatada	y regulador:				
	Estado fisico: Observaciones:	Buen Estado  99H Bypass					
Rev. No./ Resp.				echa de registro:	28-Jun-	2015	
	F <u>orma</u>	to nuevo	Nov-11 Fecha	de aprobación:	28-Jun-	2015	
		<b>_</b>		Elaborado por:	Bernard	lo Ortega Vidal	
				Aprobado por:	Mateo (	Guapo Cerca	
			Página 2	do 2			