



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Naturaltek, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV-0.01 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: LINEA 1 ER PASO
EZR 2" 2X1 30% PILOTO PXR 120 Y 125
(MONITOR)
S/N 19356098

TAG: PCV-1.02 MEGAFRESCOS
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: BY PASS
TYPE 99H 2" ORIFICIO 11/8
S/N 99 901

TAG: PCV-0.02 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 95 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: LINEA 1 2DO PASO
EZR 2" 2X1 30% PILOTO PRX 120
S/N 19356097

TAG: PCV-0.03 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: LINEA 2 1ER PASO
EZR 2" 2X1 30% PILOTOS PRX 120 Y 125
S/N 19356099

TAG: PCV-0.04 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 95 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: LINEA 2 2DO PASO
EZR 2" 2X1 30% PILOTP PRX 120
S/N 19356099

TAG: PCV-1.01 MEGAFRESCOS
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: LINEA PRINCIPAL (MEDICION)
TYPE 99H 2" ORIFICIO 11/8
S/N 99 901

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 31/01/2013 11:38:52a.m.
Fecha de aprobación: 05/02/2013 11:29:31a.m.
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares