



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| SISTEMA: | Naturaltek, S. A. de C. V. | PERIODO: | Julio 2013 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Bernardo Ortega Vidal | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

TAG: PCV-0.01 Interconexion
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Linea 1 1er paso
EZR 2" 2x1 trim 30%
piloto PRX 120 y 125
S/N 19356696

TAG: PCV-1.02 Megafrescos
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Linea de by pass
Tipo 99H 2" 11/8"
S/N 99901

TAG: PCV-0.02 Interconexion
 Punto de ajuste: 95 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Linea 1 2do paso
EZR 2" 2x1 trim 30%
piloto PRZ 120
S/N 19356097

TAG: PCV-0.03 Interconexion
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Linea 2 1er paso
EZR 2" 2x1 trim 30%
piloto PRX 120 y 125
S/N 19356099

TAG: PCV-0.04 Interconexion
 Punto de ajuste: 95 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Linea 2 2do paso
EZR 2" 2x1 trim 30%
piloto PRX 120
S/N 19356098

TAG: PCV-1.01 Megafrescos
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Linea principal de medicion
tipo 99H 2" orificio 1 1/8"
S/N 99901

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 04/07/2013 01:00:20p.m.
Fecha de aprobación: 05/07/2013 07:14:38p.m.
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez