



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Naturaltek S. A. de C. V.	PERIODO:	15-Jul-2013 14-Oct-2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1:** PCV-0.1 Interconexion

Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: LINEA 1 1ER PASO

**TAG5:** PCV-1.1 Megafrescos

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: linea principal

**TAG2:** PCV-0.2 Interconexion

Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: linea 1 2do paso

**TAG6:** PCV-1.2 Megafrescos

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: by pass

**TAG3:** PCV-0.3 Interconexion

Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: linea 2 1er paso

**TAG4:** PCV-0.4 Interconexion

Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: linea 2 2do paso

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Bernardo Ortega Vidal

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca