



REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Naturaltek S. A. de C. V.	PERIODO:	15-Jan-2015 14-Jul-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Equipo empleado: fluke
 Fecha de calibración: 18/07/2014 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: 33126

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
 Ubicación: FRANJA DE DESARROLLO KM 0+440
 VCC-CSE (volts): -1.31
 VCA-CSE (volts): 0.03
 Observaciones:



Numero: 2
 Ubicación: FRANJA DE DESARROLLO KM 0+752
 VCC-CSE (volts): -1.53
 VCA-CSE (volts): 0.04
 Observaciones:



Numero: 3
 Ubicación: ANTES CRUCE CARRETERO KM 0+953
 VCC-CSE (volts): -1.52
 VCA-CSE (volts): 0.04
 Observaciones:



Numero: 4
 Ubicación: ENTRADA EMR KM 0+000
 VCC-CSE (volts): -1.51
 VCA-CSE (volts): 0.09
 Observaciones:



Numero: 5
 Ubicación: EMR DESPUES DE MEDICION
 VCC-CSE (volts): -1.58
 VCA-CSE (volts): 0.03
 Observaciones:



Numero: 6
 Ubicación: SALIDA EMR
 VCC-CSE (volts): -1.14
 VCA-CSE (volts): 0.01
 Observaciones:



Numero: 7
 Ubicación: EMR MEGAFRESCOS
 VCC-CSE (volts): -1.47
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-Jun-2015
 Fecha de aprobación: 28-Jun-2015
 Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
 Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Naturaltek S. A. de C. V.	PERIODO:	15-Jan-2015 14-Jul-2015	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
INTERCONEXION	MICARTA ENTRADA EMR		AISLA CORRECTAMENTE
INTERCONEXION	MICARTA DESPUES DE MEDICION Y ANTES DE MICARTA 3		AISLA CORRECTAMENTE
INTERCONEXION			AISLA CORRECTAMENTE
MEGAFRESCOS	MICARTA LLEGADA		AISLA CORRECTAMENTE
MEGAFRESCOS	MICARTA SALIDA		AISLA CORRECTAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	28-Jun-2015
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	28-Jun-2015
			Elaborado por:	Bernardo Ortega Vidal
			Aprobado por:	Mateo Guapo Cerca