



**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	<u>Naturaltek, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	RO-007

Equipo empleado: Calibrador Fluke 744  
 Fecha de calibración: 29/06/2011  
 Certificado de calibración: 19075

**PERFIL DE POTENCIAL**

Numero: 1  
 Ubicación: despues de valvula troncal  
 VCC-CSE (volts): -1.56  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones: al lado de canal



Numero: 2  
 Ubicación: al lado de granja,  
 VCC-CSE (volts): -1.56  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones: cambio de direccion hacia carretera estatal



Numero: 3  
 Ubicación: antes de cruce con carretera estatal  
 VCC-CSE (volts): -1.56  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones: antes de cruce carretero



Numero: 4  
 Ubicación: antes de interconexion  
 VCC-CSE (volts): -1.57  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones: toma por fuera de la caseta



Numero: 5  
 Ubicación: dentro de interconexion, despues de medicion  
 VCC-CSE (volts): -1.60  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones: toma despues de medicion y antes de regulacion



Numero: 6  
 Ubicación: a la salida de interconexion  
 VCC-CSE (volts): -1.31  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones: despues de regulacion



Numero: 7  
 Ubicación: caseta de Megafrescos  
 VCC-CSE (volts): -1.83  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones: trancion. estacion de megafrescos



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 25/06/2012 01:40:20p.m.  
 Fecha de aprobación: 05/07/2012 12:18:03p.m.  
 Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal  
 Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	<b>Naturaltek, S. A. de C. V.</b>	PERIODO:	<b>Julio 2012</b>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<b>Bernardo Ortega Vidal</b>	FRECUENCIA:	<b>SEMESTRAL</b>	<b>RO-007</b>

**CONTINUIDAD ELECTRICA**

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
INTERCONEXION	Aisla bien	Aisla bien	junta micarta antes de valvula slam shot
interconexion 2	Aisla bien	Aisla bien	despues de medicion y antes de regulacion
interconexion 3	Aisla bien	Aisla bien	salida de la estacion
megafrescos	Aisla bien	Aisla bien	llegada de la caseta
megafrescos 2	Aisla bien	Aisla bien	salida de la estacion

<b>Rev. No./ Resp.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha de registro:</b>	25/06/2012 01:40:20p.m.
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	<b>Fecha de aprobación:</b>	05/07/2012 12:18:03p.m.
			<b>Elaborado por:</b>	Bernardo Ortega Vidal
			<b>Aprobado por:</b>	Oswaldo Ugalde Linares