



REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	<u>Naturaltek, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	RO-007

Equipo empleado: CAL. DE PROCESOS FLUKE 744
 Fecha de calibración: 05/07/2012
 Certificado de calibración: 21044 (LIM)

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
 Ubicación: DESPUES DE VALVULA TRONCAL
 VCC-CSE (volts): -1.51
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
KM 0+440



Numero: 2
 Ubicación: CAMBIO DE DIRECCION , ANTES DE GRANJA
 VCC-CSE (volts): -1.50
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
KM 0+752



Numero: 3
 Ubicación: ANTES DE CRUZAR LA CARRETERA
 VCC-CSE (volts): -1.41
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
KM 0+960



Numero: 4
 Ubicación: LLEGADA A EMR INTERCONEXION
 VCC-CSE (volts): -1.53
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
KM 1+155



Numero: 5
 Ubicación: DESPUES DE MEDICION Y ANTES DE
 VCC-CSE (volts): -1.58
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
KM 0+000



Numero: 6
 Ubicación: SALIDA DE EMR INTERCONEXION
 VCC-CSE (volts): -1.30
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
KM 0+000



Numero: 7
 Ubicación: EMR MEGAFRESCOS
 VCC-CSE (volts): -1.84
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
KM 3+031



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31/01/2013 11:53:57a.m.
 Fecha de aprobación: 05/02/2013 11:28:23a.m.
 Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
 Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Naturaltek, S. A. de C. V.	PERIODO:	Enero 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
INTERCONEXION	Aisla bien	Aisla bien	JUNTA MICARTA A LA LLEGADA DE INTERCONEXION 2"
INTERCONEXION 2	Aisla bien	Aisla bien	MICARTA ENRE MEDICION Y REGULACION 2"
INTERCONEXION 3	Aisla bien	Aisla bien	MICARTAS SALIDA DE LA ESTACION 3"
MEGAFRESCOS ENTRADA	Aisla bien	Aisla bien	MC ENTRADA A ESTACION 2"
MEGAFRESCOS SALIDA	Aisla bien	Aisla bien	SALIDA DE ESTACION 3"

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	31/01/2013 11:53:57a.m.
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	05/02/2013 11:28:23a.m.
			Elaborado por:	Bernardo Ortega Vidal
			Aprobado por:	Oswaldo Ugalde Linares