




REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA: Naturaltek S. A. de C. V. PERIODO: 15-Jul-2015 14-Jan-2016 REV. **0**
 LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: **SEMESTRAL** RO-007

Equipo empleado: fluke
 Fecha de calibración: 18/07/2014 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: 33126

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
 Ubicación: 0+440
 VCC-CSE (volts): -1.51
 VCA-CSE (volts): 0.01
 Observaciones:
 -



Numero: 2
 Ubicación: 0+752
 VCC-CSE (volts): -1.73
 VCA-CSE (volts): 0.30
 Observaciones:
 -



Numero: 3
 Ubicación: 0+953
 VCC-CSE (volts): -1.78
 VCA-CSE (volts): 0.20
 Observaciones:
 -



Numero: 4
 Ubicación: entrada a interconexion
 VCC-CSE (volts): -1.57
 VCA-CSE (volts): 0.40
 Observaciones:
 -



Numero: 5
 Ubicación: entre medicion y regulacion
 VCC-CSE (volts): -1.53
 VCA-CSE (volts): 0.40
 Observaciones:
 -



Numero: 6
 Ubicación: salida de regulacion
 VCC-CSE (volts): -1.58
 VCA-CSE (volts): 0.20
 Observaciones:
 -



Numero: 7
 Ubicación: caseta cliente
 VCC-CSE (volts): -1.58
 VCA-CSE (volts): 0.50
 Observaciones:
 -



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Aug-2016
 Fecha de aprobación: 27-Oct-2016
 Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
 Aprobado por: Jorge Alberto Morales Martínez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Naturaltek S. A. de C. V.	PERIODO:	15-Jul-2015 14-Jan-2016	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
interconexion	aisla correctamente		OK---
interconexion	aisla correctamente		OK---
interconexion	aisla correctamente		OK--
interconexion	aisla correctamente		OK--
Naturaltek	aisla correctamente		OK--

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	08-Aug-2016
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	27-Oct-2016
			Elaborado por:	Emmanuel Sandoval Lopez
			Aprobado por:	Jorge Alberto Morales Martínez