



REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA: Naturaltek S. A. de C. V. PERIODO: 15-Jul-2014 14-Jan-2015 REV. **0**
 LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: **SEMESTRAL** RO-007

Equipo empleado: fluke
 Fecha de calibración: 18/07/2014 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: 33126

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
 Ubicación: franja de desarrollo KM 0+440
 VCC-CSE (volts): -1.60
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: _____



Numero: 2
 Ubicación: franja de desarrollo KM 0+752
 VCC-CSE (volts): -1.54
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: _____



Numero: 3
 Ubicación: antes de cruce carretero KM 0+953
 VCC-CSE (volts): -1.61
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: _____



Numero: 4
 Ubicación: Entrada a EMR KM 0+00
 VCC-CSE (volts): -1.61
 VCA-CSE (volts): 0.04
 Observaciones: _____



Numero: 5
 Ubicación: EMR interconexion después de medicion
 VCC-CSE (volts): -1.51
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: _____



Numero: 6
 Ubicación: salida de EMR
 VCC-CSE (volts): -1.17
 VCA-CSE (volts): 0.06
 Observaciones: _____



Numero: 7
 Ubicación: EMR megafrescos
 VCC-CSE (volts): -1.80
 VCA-CSE (volts): 0.02
 Observaciones: _____



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26-Jan-2015
 Fecha de aprobación: 03-Feb-2015
 Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
 Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Naturaltek S. A. de C. V.	PERIODO:	15-Jul-2014 14-Jan-2015	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
EMR interconexion	Micarta entrada a EMR		aísla correctamente
EMR interconexion	Micarta después de medición y antes de regulación		aísla correctamente
EMR interconexion salida	micarta 3" salida de regulación		aísla correctamente
EMR megafrescos	micarta 2"		aísla correctamente

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	26-Jan-2015
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	03-Feb-2015
			Elaborado por:	Bernardo Ortega Vidal
			Aprobado por:	Mateo Guapo Cerca