



**IGASAMEX**

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<u>Naturaltek, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2013</u>	<b>REV. 0</b> <b>RO-011</b>
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	

**Usuario:** Interconexion

**Modelo:** Mercer

**Punto de ajuste en placa:** 110 psig

**Punto de ajuste encontrado:** 109 psig

**Observaciones:**  
se verifica la valvula comensando su apertura en 109 PSI y  
garantizando su hermeticidad



**Usuario:** Megafrescos

**Modelo:** Mercer

**Punto de ajuste en placa:** 45 psig

**Punto de ajuste encontrado:** 43 psig

**Observaciones:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 24/07/2013 11:33:11a.m.

**Fecha de aprobación:** 25/07/2013 09:26:26p.m.

**Elaborado por:** Bernardo Ortega Vidal

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca