



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	Naturaltek S. A. de C. V.	PERIODO:	15-Jul-2013 14-Jul-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-011

Usuario: Interconexion Modelo: MERCER Punto de ajuste en placa: 110 psig Punto de ajuste encontrado: 108 psig Observaciones: PN: 91-85J11V80U1T		Usuario: MEGAFRESCOS Modelo: MERCER Punto de ajuste en placa: 45 psig Punto de ajuste encontrado: 45 psig Observaciones:	
---	---	---	---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 15-Jul-2013

Fecha de aprobación: 17-Jul-2014

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca