



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	Naturaltek S. A. de C. V.	PERIODO:	15-Jul-2015 14-Jul-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-011

Usuario: interconexion

Modelo: K

Punto de ajuste en placa: 110 psig

Punto de ajuste encontrado: 108 psig

Observaciones: calibracion



Usuario: naturaltek

Modelo: J

Punto de ajuste en placa: 45 psig

Punto de ajuste encontrado: 45 psig

Observaciones: ok



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 15-Jul-2015

Fecha de aprobación: 05-Aug-2016

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Aprobado por: Jorge Alberto Morales Martínez