

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

Sistema: Naturaltek S. A. de C. V. Frecuencia: Trimestral						Periodo: 15-Ene-2016 Ficha: RO-VS-01-2	6 al 14-Abr-2016 40-000-M3-67	REV. 0 RO-VS-01
Estación: [240-000] Interconexión						Cliente: INTERCONEXIÓN		
Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones	
VB 0.01	bola			✓	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente		
VB 0.02	bola	$\overline{\square}$		\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente		
VB 0.03	bola	$\overline{\mathbf{A}}$		\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente		
VB 0.04	bola	$\overline{\square}$		\square		Sella Perfectamente		
VB 0.05	bola			\square	$\overline{\square}$	Sella Perfectamente		
VB 0.06	bola			\square	$\overline{\square}$	Sella Perfectamente		
VB 0.07	bola	$\overline{\square}$		\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente		
VB 0.08	bola	$\overline{\square}$		\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente		
VB 0.09	bola			\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente		
VB 0.10	bola			\square	$\overline{\square}$	Sella Perfectamente		
VB 0.11	bola			\square	$\overline{\square}$	Sella Perfectamente		
VB 0.12	bola			\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente		
VB 0.13	bola	$\overline{\square}$		\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente		
Estación: [240-273] Naturaltek						Cliente: Naturaltek S.A. de C.V.		
Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones	
VB 1.01	bola			\square		Sella Perfectamente		
VB 1.02	bola					Sella Perfectamente		
VB 1.03	bola	$\overline{\square}$		\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente		
VB 1.04	bola			\square	$\overline{\mathbf{A}}$	Sella Perfectamente		
VB 1.05	bola			\square		Sella Perfectamente		
VB 1.06	bola			\square	$\overline{\square}$	Sella Perfectamente		
VS 01	bola					Sella Perfectamente		
Rev. No./ Re	sp.	Descripción Formato nuevo		Fecha Nov-11	Fecha de registro:		23-Jun-2016	
					Fecha de aprobación:		27-Jun-2016	
						Elaborado por:	Emmanuel Sandoval Lope	z
						Autorizadopor:	Mateo Guapo Cerca	
						1 de 1		