



SISTEMA:	<u>Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jesús Arnoldo Meráz Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": DART E INMERMEK

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.0000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 46.4300000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

Válvulas cerradas , debido a que TGN esta odorizando , se realizan pruebas de sniff en los puntos más lejanos.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 24/09/2013 10:59:36a.m.
 Fecha de aprobación: 08/10/2013 09:01:04p.m.
 Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández
 Aprobado por: Hernán Arias Morales