



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Mar-2016 06-Jun-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Interconexión Valle redondo, Da

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 87.32

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Válvula dosificadora en tanque mercaptano cerrada, transportista mantiene la odorización del gas natural.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,992

Fecha de registro: 31-May-2016

Fecha de aprobación: 21-Oct-2016

Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Aprobado por: Hernán Arias Morales




IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Mar-2016	06-Jun-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-004



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,992

Fecha de registro: 31-May-2016

Fecha de aprobación: 21-Oct-2016

Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Aprobado por: Hernán Arias Morales