




REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Dec-2014 06-Jun-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jesús Arnoldo Meráz Fernández FRECUENCIA: SEMESTRAL **RO-007**

Equipo empleado: Fluke
 Fecha de calibración: 12/05/2015 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: AC-1342

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
 Ubicación: Entrada Interconexión
 VCC-CSE (volts): -1.49
 VCA-CSE (volts): 0.23
 Observaciones:
Operando adecuadamente



Numero: 2
 Ubicación: Intermedio Interconexión
 VCC-CSE (volts): -1.54
 VCA-CSE (volts): 0.56
 Observaciones:
Operando adecuadamente



Numero: 3
 Ubicación: Salida de Interconexión
 VCC-CSE (volts): -1.21
 VCA-CSE (volts): 0.77
 Observaciones:
Operando adecuadamente



Numero: 4
 Ubicación: Caseta de Usuario Dart
 VCC-CSE (volts): -1.59
 VCA-CSE (volts): 0.23
 Observaciones:
Operando adecuadamente



Numero: 5
 Ubicación: Caseta de Usuario Inermek
 VCC-CSE (volts): -1.36
 VCA-CSE (volts): 0.33
 Observaciones:
Operando adecuadamente



CONTINUIDAD ELECTRICA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Jun-2015
 Fecha de aprobación: 09-Jun-2015
 Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández
 Aprobado por: Hernán Arias Morales



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Dec-2014 06-Jun-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
INTERCONEXION	JUNTAS MONOBLOCK	CORRECTOS	Operando adecuadamente
INTERCONEXION	JUNTA MICARTA A LA ENTRADA	CORRECTOS	ÁISLAN CORRECTAMENTE
INTERCONEXION	JUNTA MICARTA A LA ENTRADA	CORRECTOS	ÁISLAN CORRECTAMENTE
INTERCONEXION	JUNTA MICARTA INTERMEDIA	CORRECTOS	ÁISLAN CORRECTAMENTE
INTERCONEXION	JUNTA MICARTA INTERMEDIA	CORRECTOS	ÁISLAN CORRECTAMENTE
INTERCONEXION	JUNTA MICARTA INTERMEDIA	CORRECTOS	ÁISLAN CORRECTAMENTE
INTERCONEXION	JUNTA MICARTA INTERMEDIA	CORRECTOS	ÁISLAN CORRECTAMENTE
INTERCONEXION	JUNTA MICARTA INTERMEDIA	CORRECTOS	ÁISLAN CORRECTAMENTE
INTERCONEXION	JUNTA MICARTA A LA SALIDA	CORRECTOS	ÁISLAN CORRECTAMENTE
INTERCONEXION	JUNTA MICARTA A LA SALIDA	CORRECTOS	ÁISLAN CORRECTAMENTE
DART	JUNTA MICARTA A LA ENTRADA	CORRECTOS	ÁISLAN CORRECTAMENTE
DART	JUNTA MICARTA A LA ENTRADA	CORRECTOS	ÁISLAN CORRECTAMENTE
DART	JUNTA MICARTA A LA SALIDA	CORRECTOS	ÁISLAN CORRECTAMENTE
DART	JUNTA MICARTA A LA SALIDA	CORRECTOS	ÁISLAN CORRECTAMENTE
INMERMEK	JUNTA MICARTA A LA ENTRADA	CORRECTOS	ÁISLAN CORRECTAMENTE
INMERMEK	JUNTA MICARTA A LA ENTRADA	CORRECTOS	ÁISLAN CORRECTAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	08-Jun-2015
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	09-Jun-2015
			Elaborado por:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández
			Aprobado por:	Hernán Arias Morales