



REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

IGASAMEX

Sistema: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.	Periodo: 07-Mar-2015 al 06-Jun-2015	REV. 0
Frecuencia: Trimestral	Ficha: RO-VS-01-244-000-M3-18	RO-VS-01

Estación: [244-000] Interconexión **Cliente: INTERCONEXIÓN**

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
VB 01	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente
VB 02	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente
VB 03	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente
VB 04	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente
VB 05	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente
VB 06	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente
VB 07	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente
VB 08	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente
VB 09	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente
VB 10	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente
VB 11	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente
VB 12	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente
VB 13	600#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente

Estación: [244-167] Inmermek **Cliente: INMERMEK GALVANIZACION, S.A. DE C**

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
VB-01	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente
VB-02	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente
VB-03	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente
VB-04	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente
VB-05	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Jun-2015
Fecha de aprobación: 09-Jun-2015
Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández
Autorizado por: Hernán Arias Morales



REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

IGASAMEX

Sistema: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.	Periodo: 07-Mar-2015 al 06-Jun-2015	REV. 0
Frecuencia: Trimestral	Ficha: RO-VS-01-244-000-M3-18	RO-VS-01

Estación: [244-213] Dart	Cliente: DART DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.
-----------------------------------	-----------------------------------------------------

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
VB 01	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente
VB 02	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente
VB 03	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente
VB 04	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente
VB 05	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente
VB 06	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente
VB 07	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente
VB 08	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente
VB 09	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente
VB 10	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operando Adecuadamente

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Jun-2015

Fecha de aprobación: 09-Jun-2015

Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Autorizadopor: Hernán Arias Morales