



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	PERIODO:	05-Apr-2012	04-Jul-2012	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": FLEX&GATE

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.50

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 11.30

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0442

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:
SE ENCONTRABA EL MANOMETRO 14.5 GLNS Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN 14 GLNS.

8.- Evidencia:

imagen
no
disponible

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

1,498

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez