



REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	<u>Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de usuario Spraytek

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.0000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 38.0000000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

Se despresuriza tanque de mercaptano, para hacer recarga de esta misma, se agregan 16 gls, teniendo comonivel inicial 14gls en el tanque de mercaptano,dejando como nivel inicial 30 gls.(durante Agosto y Sep no hay consumos de mercaptano)

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31/10/2012 08:56:17p.m.
 Fecha de aprobación: 06/11/2012 08:45:14a.m.
 Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez